

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

27.01.2022, КНМ 35220061000201582064



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-17@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению «Малечкинская школа»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Балина Романа Сергеевича, № 10 от «27» января 2022 года

в период с 11 час. 00 мин. «17» февраля 2022 года по 12 час. 00 мин. «17» февраля 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МОУ «Малечкинская школа» - Бритвина Екатерина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 2, 8 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 103 п. 2.; СП 5.13130.2009 п.13.15.7, п.13.15.3	06.03.2023	
2.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, 82, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.1 2.2002 № 184-ФЗ; п. 6.22 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	06.03.2023	
3.	Люк выхода с лестничной клетки на кровлю, выполнен не противопожарным с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.1 2.2002 № 184-ФЗ; п. 8.4* СНИП 21-01-97*; п.7.7 СП 4.13130.2020.	06.03.2023	
4.	Ширина запасного эвакуационного выхода из здания, помещения обеденного зала для посетителей (учащихся) при общем количестве 144 сидячих мест, выполнена менее 1,2 м. (по факту 0,95 м)	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.1 2.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020.	06.03.2023	
5.	Высота запасного эвакуационного выхода из здания, помещения обеденного зала для посетителей (учащихся) при общем количестве 144 сидячих мест, выполнена менее 1,9 м. (по факту 1,79 м)	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.1 2.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020.	06.03.2023	
6.	Высота запасного эвакуационного выхода из горячего цеха, предназначенный для работников столовой, выполнен менее 1,9 м. (по факту 1,74 м)	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.1 2.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020.	06.03.2023	
7.	Дверь помещения библиотеки категории ВЗ, выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.1 2.2002 № 184-ФЗ; п. 7.4 СНИП 21-01-97*; п. 7.12.10 СП 1.13130.2020; п.5.1.2, 5.6.4, СП 4.13130.2020.	06.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Малечкинская школа»

Бритвина Екатерина Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 01 » марта 2022 г


(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Вологодской области лейтенант внутренней службы Сизов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

